

安全衛生対策13の視点

部屋の安全衛生管理状況を把握し、良好な教育研究環境の整備をする

8

快適職場 照明

室内の照明器具に管球切れやちらつき等の不具合がない

7

快適職場 換気・空調

換気装置及び空調が正常に稼働し、温湿度は適切(18~28℃、40%~70%)であり、異臭がない

9

快適職場 水まわり

流し台等に破損・水漏れ、汚れやカビの発生等がなく、清潔である

3

防火対策 可燃物

火気の近くに燃えやすいものを置いていない

4

防火対策 ガス器具

ガス器具・ホースは固定器具で適切に接続されており、劣化や破損等がない

2

防火対策 たこ足

たこ足配線等をしておらず、許容電力を超えていない

1

防火対策 電源プラグ

電気コード、コンセント等に破損がなく、コンセント部に埃の堆積がない

6

通路確保 つまづき防止

電気コードやケーブル等が通行の支障にならない

5

整理整頓 片づけ

室内は定期的に清掃し、整理整頓している

10

避難経路確保 通路

室内通路に、通行及び避難の妨げとなる物品等が置かれていない

11

避難経路確保 出入口

出入口付近に、避難の妨げとなるような物品等が置かれていない

12

転倒・落下防止 転倒防止

室内のキャビネット・棚等(特に高さ150cm以上)がL字金具等で固定されている

13

転倒・落下防止 落下防止

室内のキャビネット・棚等の上に落下した際に危険となるような物品等を載せていない

